



Minister Klimatu i Środowiska

DOP-ZP.050.1.2025.AZ
3691379.14732294.11868349
Warszawa, 27-03-2025

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie poselskie Posłanki Gabrieli Lenartowicz z dnia 11 marca 2025 r w sprawie wymagań uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy, rozbudowy lub przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, K10ZAP2304 przedstawiam poniżej stanowisko w sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, ze zm.) – dalej r.o.o.s., do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należą napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6. Aby zakwalifikować przedsięwzięcie na podstawie tego przepisu musi ono spełniać następujące kryteria i progi:

- napięcie znamionowe nie może być mniejsze niż 110kV,
- linia elektroenergetyczna musi być napowietrzna,
- w przypadku linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 220 kV lub większym, jej długość nie może przekraczać 15 km (w związku z brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 6 r.o.o.s.).

Ponadto w § 3 ust. 2 r.o.o.s. znalazły się przedsięwzięcia polegające na przebudowie, rozbudowie lub montażu przedsięwzięć wymienionych w ust. 1 tego rozporządzenia. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 r.o.o.s., za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uznane zostały działania polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część zrealizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone. Innymi słowy przepis ten dotyczy takich zmian, w których przebudowa lub rozbudowa stanowi samoistną podstawę do zakwalifikowania jako przedsięwzięcie o określonych parametrach, o ile zostały one przewidziane. Należy podkreślić, że przez osiągnięcie progu winno się rozumieć sytuację, gdy nowo powstająca część przedsięwzięcia spełni parametry określone w konkretnym przepisie § 3 ust. 1 r.o.o.s., czyli dojdzie niejako do „podwojenia progu” (np. w wyniku przebudowy, rozbudowy instalacji jej wydajność z 50 ton/rok osiągnie 100 ton/rok, powierzchnia zabudowy z 1 ha osiągnie 2 ha, łączna długość drogi z 1 km osiągnie 2 km, itp.). Natomiast niewłaściwym będzie kwalifikowanie przebudowy/rozbudowy/montażu przedsięwzięcia jeśli jej podstawą będzie fakt, że istniejąca część przedsięwzięcia osiąga próg, a więc jej zmiana automatycznie również osiąga ten próg.

Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy i wyjaśnienia, w odniesieniu do linii elektroenergetycznych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 r.o.o.s. jedynie zmiana polegająca na zwiększeniu napięcia znamionowego linii na co najmniej 220 kV, jako spełniająca warunek określony w § 3 ust. 2 pkt 2 r.o.o.s. oraz zmiana przebiegu linii elektroenergetycznej, będzie

wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozostałe prace prowadzone w stosunku do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 7 r.o.o.ś., takie jak: wymiana niektórych elementów lub całej konstrukcji wsporczej (słupów), nie prowadząca do zmiany przebiegu linii, wymiana zużytych lub zniszczonych przewodów linii oraz wymiana innych, zużytych elementów linii nie powinna być kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra

Mikołaj Dorożala
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ - podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM