



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-4.75.42.2024.WP
Warszawa, 11 czerwca 2025

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do interpelacji nr 5192 Pana Michała Moskala, Posła na Sejm RP oraz grupy posłów z dnia 09 października 2024 r. w sprawie współpracy pomiędzy PGW Wody Polskie a spółką TAURON, przedstawiam poniżej odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW Wody Polskie, administratorem i zarządcą zbiornika Lubachów jest Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

Wymiana informacji pomiędzy Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. a PGW Wody Polskie w sytuacji normalnej, zagrożenia powodziowego i powodzi jest określona formalnie w zatwierdzonej pozwoleniem wodnoprawnym instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika Lubachów (pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. zostało udzielone decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r.; przedmiotowym pozwoleniem została zatwierdzona Instrukcja gospodarowania wodą dla obiektu EW Lubachów). Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. przekazywał do Centrum Operacyjnego godzinowe dane z gospodarki wodnej na zbiorniku Lubachów drogą elektroniczną.

Obowiązujące w ówczesnym czasie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą przewidywało obowiązek uwzględnienia w instrukcji gospodarowania wodą sposobu powiadamiania regionalnego zarządu gospodarki wodnej o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony. Z informacji przekazanych przez PGW Wody Polskie wynika, że treść instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika Lubachów w części dotyczącej określenia trybu powiadamiania o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony wskazuje, że przedmiotowa instrukcja nie określa sposobu powiadamiania regionalnego zarządu gospodarki wodnej o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony. Oznacza to, że instrukcja nie spełnia obligatoryjnego wymogu ww. rozporządzenia.

Odnosząc się do komunikacji między PGW Wody Polskie a Tauron, informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW WP, w dniach 13-17 września 2024 r. meldunki od Tauron spływały z następującą częstotliwością:

- 13 września 2024 r. – 1 meldunek;
- 14 września 2024 r. – 3 meldunki z godz.: 8:00, 14:00, 21:00;
- 15 września 2024 r. – 5 meldunków z godz.: 7:00, 8:00, 14:00, 19:00, 21:00;
- 16 września 2024 r. – 4 meldunki z godz.: 7:00, 9:00, 17:00, 22:00;

- 17 września 2024 r. – 3 meldunki z godz.: 8:00, 18:00, 20:00.

Z przekazywanych przez Tauron do PGW Wody Polskie informacji wynika, że:

- od godz. 22:00 15 września 2024 r. do godz. 17:00 16 września 2024 r. Tauron utrzymywał odpływ większy o około 20 m³/s od odpływu powodziowego;
- 15 września 2024 r. od godz. 13:00 do godz. 18:00 nastąpił odpływ katastrofalny z maximum wynoszącym $Q = 129,8 \text{ m}^3/\text{s}$; od godz. 18:00 odpływ był mniejszy od katastrofalnego z tendencją spadkową;
- meldunki od Tauron do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej spływały w odstępach kilkugodzinnych, natomiast meldunek z gospodarką wodną, w którym Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. informuje o maksymalnym odpływie większym od katastrofalnego, został przesłany do Centrum z 5-godzinnym opóźnieniem. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie ze stanowiskiem TAURONⁱ w dniu 15 września 2025 r. doszło do niekontrolowanego przelania się wody przez koronę tamy przy elektrowni wodnej Lubachów, nie zaś do zrzutu wody. Ponadto TAURON podkreślił, że działał zgodnie z wytycznymi regionalnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Przemysław Koperski

Podsekretarz Stanu

ⁱ <https://media.tauron.pl/pr/840571/niekontrolowane-przelanie-zapory-w-lubachowie-tauron-dziala-zgodnie-z-wytycznymi-sztabu-kryzysowego>