



Minister Aktywów Państwowych

Wojciech Balczun

BM.I.053.492.2025

IK: 1195745

Warszawa, 23 grudnia 2025 r.

**Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację K10INT13941, Pana Przemysława Wiplera, Posła na Sejm RP, z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach podległych Ministerstwu Aktywów Państwowych.

Uprzejmie informuję, że na podstawie decyzji nr 23/20 Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 9 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. w trwałym zarządzie Ministerstwa Aktywów Państwowych jest budynek administracyjno-biurowy zlokalizowany w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6.

W budynku MAP ochronę przeciwpożarową świadczy podmiot zewnętrzny wybierany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych. Aktualnie obowiązuje umowa z dnia 14 lutego 2025 r. na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, która zawarta jest na okres 12 miesięcy. Całkowity koszt ww. umowy, wynosi 42 508,80 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset osiem złotych 80/100).

Realizowane działania ochrony przeciwpożarowej:

- 1) szkolenia przeciwpożarowe:
 - wstępne, obejmujące każdego przyjmowanego do pracy pracownika (jak również wolontariusza, stażysty, praktykanta),
 - cykliczne, obejmujące wszystkie osoby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji i zwalczania pożarów w zarodku,
 - okresowe, realizowane w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 2) działania prewencyjne, które stanowią szereg czynności w zakresie technicznym, organizacyjnym: dotyczą bieżących inspekcji w nieruchomości, prowadzenia obowiązkowych serwisów oraz konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, monitorowania lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) za pomocą Urządzenia Transmisji Alarmów, a także w ramach weryfikacji bieżącej sprawdzenia gotowości urządzeń przeciwpożarowych do użycia w stanie zagrożenia pożarowego.

Wdrożono odpowiednie procedury i przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP).

Odbyło się również praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku tzw. „próbna ewakuacja” w terminach: 27 grudnia 2022 r. i 16 grudnia 2024 r.

W budynku MAP modernizację systemu pożarowego dostosowuje się do zakresu i charakteru prowadzonych inwestycji.

W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy serwerowni w budynku MAP w 2023 r. została zamontowana instalacja stałego urządzenia gaśniczego (SUG).

Do głównych wyzwań związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony przeciwpożarowej należy zaliczyć możliwość ewentualnego pojawienia się problemów technicznych tj. czasookresy związane z zainstalowanymi elektronicznymi urządzeniami przeciwpożarowymi, brak możliwości pozyskania komponentów do systemów, które są eksploatowane, brak wsparcia producenckiego np. związane z zakończeniem produkcji danej serii urządzeń.

Odnosząc się do kwestii aktualizacji procedur dotyczących ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie, informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Dla budynku MAP, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego została wykonana w czerwcu 2024 r. Wprowadzono Instrukcję zarządzania, nadzoru i obsługi serwerowni i pomieszczeń technicznych IDF w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Aktywów Państwowych nie posiada jednostek podległych.

Z poważaniem
Wojciech Balczun
Minister
dokument podpisany elektronicznie
1195745.4462665.3562280

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów