



Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Warszawa, data: 29 grudnia 2025 r.

Znak sprawy: BPB-V.054.1.2025

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu RP

**Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 13946 Pana Posła Przemysława Wiplera
w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach podległych Ministerstwu
Funduszy i Polityki Regionalnej**

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację, przedstawiam następujące informacje.

Ad 1.

W strukturze organizacyjnej Ministerstwa nie ma aktualnie osoby zatrudnionej na etacie wyłącznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadania związane z nadzorem nad realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej są jednym z wielu zadań dwóch pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Biura Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Odnosząc się do jednostek podległych lub nadzorowanych (tj. Krajowego Zasobu Nieruchomości, Centrum Projektów Europejskich, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów), informuję, że one również nie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę, dedykowanych wyłącznie do spraw ochrony przeciwpożarowej. Natomiast zadania z tego zakresu realizowane są przez zarządców nieruchomości, w których siedziby mają wyżej wymienione jednostki.

Ad 2.

W Ministerstwie koszty wynagrodzeń osób nie są rozliczane na poszczególne zadania realizowane przez pracowników, tym samym w ewidencji Ministerstwa nie są wyszczególnione wydatki ponoszone na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast w przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych koszty te nie występują ze względu na fakt, że zadania z tego zakresu realizowane są przez administratorów obiektów. Odrębna sytuacja dotyczy Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w którym jednej osobie zajmującej się administracją nieruchomości przypisano zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Z tego względu nie wyszczególnia się tych kosztów w budżecie Instytutu.

Ad 3.

W Ministerstwie w latach 2019-2023 udostępniono pracownikom szkolenie e-learningowe z zakresu zasad bezpieczeństwa pożarowego i procedur postępowania na wypadek ewakuacji. Zrealizowano również szkolenia dla zespołu ds. ewakuacji, które obejmowały m.in. zapoznanie ze sprzętem p.poż, systemem sygnalizacji pożarowej oraz sposobu organizacji ewakuacji na wypadek pożaru. Przeprowadzono także okresowe szkolenia BHP (kierownicze, administracyjno-biurowe oraz robotnicze), które zawierają moduł dotyczący ochrony p.poż. Przeprowadzono praktyczne sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji osób z budynku ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (w dniach 31 października 2019 r. oraz 27 sierpnia 2021 r.).

W latach 2024-2025 w Ministerstwie zintensyfikowano procesy szkoleniowe w obszarze ochrony p.poż. W tym realizowano cykliczne szkolenia dla zespołu ds. ewakuacji, które obejmowały m.in. zapoznanie ze sprzętem p.poż, systemem sygnalizacji pożarowej oraz sposobu organizacji ewakuacji na wypadek pożaru. Prowadzone były również okresowe szkolenia BHP (kierownicze, administracyjno-biurowe oraz robotnicze) zawierające moduł dotyczący ochrony p.poż. Wykonano również praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji osób z budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (w dniu 27 czerwca 2024 r.).

W odniesieniu do jednostek podległych lub nadzorowanych nie prowadzono takich przedsięwzięć, ze względu na uwarunkowania omówione w pkt. 1.

W przypadku Instytutu Rozwoju Miast i Regionów prowadzone są na bieżąco szkolenia BHP oraz co dwa lata aktualizuje się Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Ad 4.

W budynku Ministerstwa na lata 2026-2028 zaplanowano zadanie inwestycyjne, mające na celu modernizację systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Zadanie to służyć będzie dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów technicznych w zakresie ochrony pożarowej. Podczas jego realizacji wykorzystane zostaną wnioski z wykonanej ekspertyzy stanu ochrony p.poż., którą w IV kwartale br. zlecono do wykonania rzeczoznawcy do spraw ochrony p.poż. Na podstawie ekspertyzy, Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyda Postanowienie w zakresie modernizacji systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w celu zapewnienia pełnej ochrony przeciwpożarowej budynku. Planowane zadanie obejmie w szczególności: wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, modernizację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ppoż., dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu CCTV, systemu integracji urządzeń przeciwpożarowych, sufitów podwieszonych na korytarzach wraz z montażem oświetlenia ogólnego i miejscowego w budynku Ministerstwa.

W przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych, jednostki te nie są właścicielami budynków, w których znajdują się ich siedziby a wszelkie planowane inwestycje i modernizacje infrastruktury przeciwpożarowej leżą po stronie zarządców nieruchomości. W przypadku Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, brak planów w tym zakresie.

Ad 5.

W Ministerstwie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w latach 2019-2023 dokonano wymiany instalacji elektrycznej w ok. 60 pokojach. Natomiast od 2024 r. zintensyfikowano w znaczący sposób procesy modernizacyjne i inwestycyjne, wykonując:

- naprawę instalacji odgromowej w celu zapewnienia ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi mogącymi wywołać pożar,
- wymianę instalacji elektrycznej w ponad 100 pokojach,
- prace polegające na zabezpieczeniu przejść instalacyjnych i przepustów, przez przegrody ppoż., masą ognioochronną w celu zapewnienia ochrony przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się pożaru,
- dokumentację projektową „Instalacji systemu Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu” zapewniającej ochronę osób przebywających w budynku w sytuacji wystąpienia pożaru, który może skutkować ewentualnymi porażeniami z instalacji elektrycznej. Wykonanie robót zaplanowano na 2026 r.,

Ponadto w 2025 r. zlecono opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku wskazującej zakres prac do wykonania w celu

zapewnienia pełnej ochrony przeciwpożarowej budynku. Po uzyskaniu od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzenia, w formie Postanowienia, spełnienia wymogów i zgody na zaproponowany zakres, wykonane zostaną roboty budowlane.

W przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych, jednostki te nie są właścicielami budynków, w których znajdują się ich siedziby a wszelkie planowane inwestycje i modernizacje infrastruktury przeciwpożarowej leżą po stronie zarządców nieruchomości. W przypadku Instytutu Rozwoju Miast i Regionów prowadzona jest coroczna kontrola w budynku w Krakowie oraz konserwacja urządzeń p.poż.

Ad 6.

Usytuowanie budynku Ministerstwa w ścisłym centrum miasta oraz bliskim sąsiedztwie innych budynków wymaga zachowania szczególnych warunków ochrony pożarowej. Gęste zadrzewienie pasa drogowego wzdłuż ul. Żurawiej uniemożliwia wykorzystanie tej strony jako drogi pożarowej dla ewentualnych działań PSP. Ponadto budynek ministerstwa wybudowany w latach 50-tych XX wieku posiada wiele ograniczeń konstrukcyjnych uniemożliwiających sprawne przeprowadzenie ewentualnych działań ewakuacyjnych i działań PSP. W tym celu konieczne jest prowadzenie ciągłych prac, poprzez zastosowanie rozwiązań zamiennych, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej osobom przebywającym w budynku oraz dla ewentualnych działań jednostek ratowniczo-gaśniczych.

W przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych, nie zidentyfikowano wyzwań ani problemów w zakresie infrastruktury przeciwpożarowej, której należyte funkcjonowanie zabezpieczają zarządcy nieruchomości.

Ad 7.

W Ministerstwie ostatnia zmiana związana była z wydaniem zaktualizowanego Zarządzenia Dyrektora Generalnego MFiPR z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku pozostającego w trwałym zarządzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2025 r. decyzją Dyrektora Generalnego MFiPR powołano Zespół do przeglądu regulacji wewnętrznych, obowiązujących w Ministerstwie oraz dokonano przeglądu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i sformułowano rekomendacje, co będzie skutkowało opracowaniem nowego projektu zarządzenia w tym obszarze. Propozycje zmian konsultowano z Zespołem ds. Ewakuacji i dotyczą one, m.in. ujednoczenia terminologii z innymi aktami wewnętrznymi, zmiany stref ewakuacji dla koordynatorów ewakuacji, zasad korzystania z garażu podziemnego przez auta elektryczne. Zakończenie prac nad projektem nastąpi w pierwszym kwartale 2026 r.

W przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych jednostki te nie są właścicielami budynków, w którym znajdują się ich siedziby i nie mają obowiązku tworzenia procedur dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Natomiast Instytut Rozwoju Miast i Regionów, który jest właścicielem i zarządcą budynku w Krakowie, zaktualizował w lipcu 2024 r. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Z poważaniem

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

/podpisano elektronicznie/