



Ministerstwo Sprawiedliwości

Sekretarz Stanu
Arkadiusz Myrcha

BK-VII.0520.294.2025
Warszawa, 19 grudnia 2025 r.

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 11005 Pana posła Michała Wosia *w sprawie awarii zasilania, która sparaliżowała działanie rejestrów KRS, KRK i KRZ - przedstawiam stanowisko Ministra Sprawiedliwości.*

Ad 1

Z informacji uzyskanych od dostawcy energii elektrycznej wynika, że w nocy z 8 na 9 lipca 2025 r. nastąpiło awaryjne wyłączenie w sieci średniego napięcia (spowodowane uszkodzeniem kabla 15 kV w pętli zasilającej), które objęło również stację transformatorową zasilającą budynek przy ul. Czerniakowskiej 100. Awaryjne wyłączenie wynikało z zadziałania systemu automatyki zabezpieczeniowej.

Przyczyną awarii było niepodjęcie pracy w trybie awaryjnym przez jeden z agregatów prądotwórczych po tym, jak nastąpił wspomniany zanik napięcia.

Ad 2

System automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne z urządzeń UPS zadziałał poprawnie (tak jak we wcześniej zaistniałych sytuacjach, jakimi były wyłączenia prądu z sieci miejskiej).

Ad 3

W zakresie prac dotyczących przeglądu i konserwacji zasilania były wykonywane testy failover w zakresie podtrzymania zasilania przez urządzenia UPS oraz przejęcia awaryjnego podtrzymania zasilania przez agregaty prądotwórcze.

Ad 4

Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje procedurami reagowania na awarie zasilania. Zostały one skutecznie wdrożone podczas zdarzenia.

Ad 5

Po usunięciu awarii wykonano szczegółowe przeglądy oraz testy systemów zasilania budynku.

Ad 6

Ministerstwo rozważa przeprowadzenie audytu systemów zasilania.

Ad 7

Nie są rozważane zmiany w zakresie nadzoru i odpowiedzialności za zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów teleinformatycznych resortu zadania poszczególnych biur i departamentów w zakresie nadzoru i odpowiedzialności za zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów teleinformatycznych są określone w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ad 8 (1)

Ministerstwo Sprawiedliwości zadysponowało redundantną serwerownią. Obecnie realizowany jest proces rozbudowy elementów infrastruktury do Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych (ZOPD) oraz dostosowywania aplikacji do pracy dwuośrodkowej - na podstawie PZP.

Ad 9 (2)

Odpowiedź na pytanie zawarta w odpowiedzi w pkt. 8.

Ad 10 (3)

W przypadku katastrofy fizycznej głównej serwerowni istnieją dokumentacje i procedury w zakresie przywrócenia ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, poszczególnych systemów informatycznych oraz danych.

Ad 11 (4)

W przypadku takiego zdarzenia nie jest możliwe trwałe zniszczenie wszystkich danych obywateli RP, które znajdują się w systemach Ministerstwa Sprawiedliwości. Dane zgromadzone w systemach informatycznych MS są poddawane cyklicznemu procesowi wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Myrcha
Sekretarz Stanu/podpisano elektronicznie/