



Minister Klimatu i Środowiska

Paulina Hennig-Kloska

BM-WP.050.122.2025.DI
4120758.16835338.13700767
Warszawa, 15-01-2026

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Posła Przemysława Wiplera (znak: K10INT13948).
Temat: ochrona przeciwpożarowa (Ppoż) w jednostkach podległych Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do ww. interpelacji, poniżej przedstawiam informacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowane we współpracy z jednostką podległą – Generalną Dyрекcją Ochrony Środowiska (GDOŚ).

1. Ile osób jest aktualnie zatrudnionych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w strukturach Ministerstwa oraz jednostkach mu podległych?

W MKiŚ zadania związane z ochroną przeciwpożarową realizowane są przez pracownika posiadającego uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Stanowisko podlega bezpośrednio naczelnikowi wydziału posiadającemu tożsame uprawnienia. W realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej uczestniczą także pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej w GDOŚ zatrudniony jest jeden pracownik.

2. Jaki jest łączny koszt wynagrodzeń osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową ?

MKiŚ: Łączny koszt wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z ochroną przeciwpożarową nie może zostać jednoznacznie określony i wyodrębniony. Wynika to z faktu, że obowiązki w tym zakresie są współdzielone przez pracowników wskazanych w odpowiedzi na pyt. 1, którzy wykonują je w ramach swoich podstawowych obowiązków służbowych.

GDOŚ: Koszt wynagrodzenia osoby zajmującej się ochroną przeciwpożarową jest trudny do określenia, ponieważ obowiązki są współdzielone z zadaniami służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Jakie działania szkoleniowe i prewencyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w latach 2019-2024?

W Ministerstwie w ramach szkoleń i praktycznych ćwiczeń przeprowadzane są co dwa lata praktyczne ćwiczenia z organizacji i warunków ewakuacji. Ostatnie ćwiczenia przeprowadzono 30 stycznia 2025 r.

Każdy nowozatrudniony pracownik przechodzi szkolenie wstępne, obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Również okresowe szkolenia BHP zawierają elementy zagadnień ppoż.

W GDOŚ każdy nowo zatrudniony pracownik musi odbyć instruktaż wstępny ogólny, który zawiera również zasady ochrony przeciwpożarowej, w tym zasady ewakuacji.

W latach 2019-2024 realizowano działania szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące również zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych robi się co najmniej raz na 6 lat, a dla kierowników i pracodawców – co 5 lat). W 2023 r. przeprowadzono okresowe szkolenie w formie e-learningowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

W 2024 r. przeprowadzono okresowe szkolenia BHP, obejmujące również zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenie objęło łącznie 29 pracowników. W tym samym roku przeprowadzono także szkolenie pn. „Zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wojennych”, skierowane do wszystkich pracowników, w ramach którego zrealizowano moduł „Ewakuacja”. Podczas modułu omówiono m.in. zasady ewakuacji na wypadek pożaru, drogi ewakuacyjne oraz podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

4. Jakie inwestycje i modernizacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej są planowane na najbliższe lata w budynkach Ministerstwa i podległych Ministerstwu?

MKiŚ: W lipcu 2025 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej uzgodnił zakres odstępstw w odniesieniu do występujących niezgodności na terenie Ministerstwa. Na rok 2026 zaplanowano udzielenie zamówień:

- na wyposażenie wszystkich klatek schodowych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx;
- w budynku średniowysokim - na budowę systemu sygnalizacji pożarowej w wariantcie ochrony całkowitej z urządzeniem transmisji alarmów pożarowych do właściwej miejscowo Komendy PSP;
- w części budynku wysokiego – na wyposażenie w sygnalizatory akustyczne z komunikatem głosowym.

GDOŚ nie jest właścicielem ani zarządzającym obiektem budowlanym, w którym ma siedzibę. Brak jest zatem podstaw prawnych do wydatkowania środków finansowych na ten cel.

5. Jakie inwestycje i modernizacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej zostały przeprowadzone w latach 2019-2024 w budynkach Ministerstwa oraz jednostkach podległych Ministerstwu?

W MKiŚ w latach 2019-2024 przeprowadzane były okresowe przeglądy i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego. Na podstawie zawartych zleceń i umów budynek objęty był i jest monitoringiem sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (transmisja alarmów). W 2024 roku zawarte zostały umowy:

- 1) na opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- 2) na okresowe przeglądy i naprawy SSP oraz współpracującej warstwy sprzętowej.

Dalsze inwestycje planowane są na podstawie ekspertyzy, uzgodnionej w 2025 r. Obecnie wszczęte zostały wewnętrzne procedury umożliwiające rozpoczęcie tego procesu.

GDOŚ nie jest właścicielem ani zarządzającym obiektem budowlanym, w którym ma siedzibę. Brak jest zatem podstaw prawnych do wydatkowania środków finansowych na ten cel.

6. Jakie są główne wyzwania i problemy związane z zapewnieniem skutecznej ochrony przeciwpożarowej w obiektach Ministerstwa i jednostkach mu podległych?

MKiŚ: Realizacja zaleceń wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy.

GDOŚ jest najemcą obiektu wysokościowego spełniającego wymagania właściwych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

7. Kiedy ostatnio dokonano aktualizacji procedur dotyczących ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie i podległych mu jednostkach oraz jakie nowe rozwiązania zostały wprowadzone w wyniku tych aktualizacji?

MKiŚ: W styczniu 2025 r. dokonano aktualizacji procedur ewakuacyjnych. Powołano zespół koordynatorów ewakuacji, w skład którego wchodzi pracownicy komórek organizacyjnych MKiŚ. Poza sygnałem dźwiękowym emitowanym przez System Sygnalizacji Pożaru (SSP), wprowadzono system SMS-owego oraz mailowego powiadamiania o zagrożeniu, np. konieczności ewakuacji. Obecnie trwają prace nad aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

GDOŚ: Do opracowania procedur dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest zobowiązany właściciel obiektu budowlanego. Dodatkowo Dyrektor Generalna wprowadziła zarządzenie w sprawie procedury ewakuacji, uszczegóławiając Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wynajmującego.

Z wyrazami szacunku

Paulina Hennig-Kłoska
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.