



Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Sekretarz Stanu
Urszula Sara Zielińska

DOZE-I.0500.5.2026.AS
4421222.18191501.14708334
Warszawa, 01-07-2026

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Posła Artura Jarosława Łackiego (K10INT17629)

Temat: ograniczenia mocy instalacji OZE dla prosumentów wirtualnych

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

przedstawiam odpowiedź na interpelację nr K10INT17629 Pana Posła Artura Jarosława Łackiego.

- 1. Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadziło analizy dotyczące wpływu obecnego limitu 50 kW dla prosumentów wirtualnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych odbiorców energii, którzy nie mają możliwości budowy instalacji OZE w miejscu zużycia energii?**

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadziło dedykowanych analiz dotyczących wpływu obowiązującego limitu 50 kW dla prosumentów wirtualnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego ani innych odbiorców energii.

Jednocześnie nie przewidujemy obecnie zmian w tym zakresie, gdyż limit wynoszący 50 kW jest co do zasady wystarczający dla typowych potrzeb prosumenckich. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2026 r. poz. 68, z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą, prosument wirtualny jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na własne potrzeby w instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu niż miejsce jej zużycia.

Dodatkowo, w przypadku odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi, działalność ta nie może stanowić przeważającej działalności gospodarczej. Jest to więc działalność nakierowana przede wszystkim na autokonsumpcję, a nie wytwarzanie energii i jej sprzedaż.

Należy zauważyć, że limit 50 kW dotyczy mikroinstalacji oraz maksymalnej mocy energii przypisywanej do jednego punktu poboru energii w ramach poszczególnych modeli prosumenckich: indywidualnych, zbiorowych i wirtualnych. Wysokość limitu pokrywa się z limitem przewidzianym w art. 17 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych¹, który umożliwia wprowadzenie procedury zwykłego powiadomienia przy przyłączeniu instalacji OZE o mocy nieprzekraczającej 50 kW.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001>

Biorąc pod uwagę ogólne zasady, zarówno dotyczące zgłaszania instalacji OZE o mocy do 50 kW, definicji mikroinstalacji² oraz limitu dla prosumentów indywidualnych³, w przypadku prosumentów wirtualnych został wprowadzony analogiczny limit⁴.

2. Czy Ministerstwo analizowało możliwość wprowadzenia wspólnego limitu mocy dla wszystkich modeli prosumenckich przypisanych do jednego punktu poboru energii, np. na poziomie 100 kW, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych ograniczeń wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Przepisy ustawy nie zawierają jednego łącznego limitu mocy przypisanej do PPE dla różnych modeli prosumenckich.

W przypadku prosumenta indywidualnego, jego instalacja może posiadać maksymalnie moc wynoszącą 50 kW. W przypadku prosumenta zbiorowego maksymalna przypisana do danego PPE moc nie może przekraczać mocy umownej, ale nie więcej niż 50 kW⁵. Identyczne ograniczenie występuje w przypadku prosumenta wirtualnego.

Jednocześnie w praktyce możliwe jest ustanawianie odrębnych punktów poboru energii i przyłączanie do nich kolejnych instalacji, każdorazowo w ramach obowiązujących limitów.

Należy także podkreślić, że limit 50 kW w przypadku prosumentów wirtualnych dotyczy pojedynczego udziału, jaki może być przypisany do danego PPE, a nie mocy samej instalacji OZE, której moc nie jest ograniczona limitem (w przypadku prosumenta zbiorowego limit natomiast wynosi aż 1 MW⁶).

3. Czy Ministerstwo planuje podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 4 ust. 1c ustawy o odnawialnych źródłach energii w celu wyrównania warunków korzystania z energetyki prosumenckiej przez podmioty posiadające i nieposiadające warunków technicznych do budowy instalacji OZE w miejscu zużycia energii?

Biorąc pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 2, uważamy, że obowiązujące przepisy zapewniają możliwość korzystania z różnych modeli prosumenckich, dostosowanych do odmiennych uwarunkowań technicznych i organizacyjnych odbiorców energii. Prosument indywidualny może w jednym PPE przyłączyć instalację o maksymalnej mocy 50 kW, a prosumenci zbiorowi i wirtualni przypisać udziały o tej samej mocy (przy czym sama moc instalacji w przypadku prosumentów zbiorowych wynosi 1 MW, a w przypadku prosumentów wirtualnych nie jest ograniczona⁷).

4. Jeżeli takie prace nie są obecnie planowane, jakie argumenty przemawiają za utrzymaniem obecnego limitu 50 kW dla prosumentów wirtualnych?

Nie planujemy obecnie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 4 ust. 1c ustawy o odnawialnych źródłach energii, gdyż, jak wspomniano w odpowiedzi na pytanie nr 3, limit dla prosumentów wirtualnych jest spójny z limitami stosowanymi w odniesieniu do mikroinstalacji oraz udziałów przypisywanych w innych modelach prosumenckich

² art. 2 pkt 19 ustawy

³ art. 2 pkt 27a ww. ustawy

⁴ art. 4 ust. 1c ww. ustawy

⁵ jak wyżej

⁶ art. 2 pkt 27c w związku z art. 2 pkt 18

⁷ przepisy nie określają odrębnego limitu mocy całkowitej instalacji OZE dla modelu prosumenta wirtualnego; ograniczenie dotyczy natomiast maksymalnej mocy udziału przypisywanego do punktu poboru energii (50 kW), a sama instalacja podlega ogólnym przepisom dotyczącym wytwarzania energii

Ponadto, limit wynoszący 50 kW jest wystarczający dla większości prosumentów. Zgodnie z danymi PTPiREE dla IV kwartału 2025 r. średnia moc przyłączanej mikroinstalacji wyniosła 12,72 kW⁸.

Z wyrazami szacunku

Urszula Zielińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych, KPRM

⁸ <https://ptpiree.pl/mikroinstalacje-w-polsce/>