



Minister Zdrowia

NKN.050.4.2026.11.ŁCS
Warszawa, 09 lipca 2026

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 16975 Pana Janusza Cieszyńskiego, Posła na Sejm RP, z dnia 13 maja 2026 r., *w sprawie stanu infrastruktury w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia*, odnosząc się bezpośrednio do pytań zadanych w ww. interpelacji, uprzejmie wskazuję, co następuje.

Ad. 1 Jak wynika z informacji udzielonych przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” (Instytut), *bezpośrednią przyczyną zadymienia, do którego doszło w dniu 4 maja 2026 r. w budynku Szpitala Pediatrycznego, było uszkodzenie i stopień wyeksploatowanej oprawy oświetleniowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym – wentylatorni usytuowanej na poziomie „-1” budynku. W następstwie miejscowego zapalenia elementów oprawy oraz izolacji przewodów elektrycznych doszło do zadymienia części pomieszczeń szpitalnych, w tym klinik znajdujących się bezpośrednio nad wentylatornią. Przeprowadzona analiza okoliczności zdarzenia wskazuje, iż miało ono charakter incydentalny i było związane z jednostkową awarią elementu instalacji elektrycznej, bez przesłanek świadczących o systemowej niesprawności instalacji w obiekcie. Wymagana przepisami art. 62 ustawy Prawo budowlane okresowa kontrola instalacji elektrycznej została przeprowadzona w lutym 2025 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości skutkujących koniecznością wyłączenia instalacji lub obiektów z użytkowania. W przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości, były one sukcesywnie usuwane przez właściwe służby techniczne Instytutu. Ostatnia okresowa kontrola instalacji wentylacyjnej, przeprowadzona w listopadzie 2025 r., nie wykazała nieprawidłowości oraz nie skutkowała wydaniem zaleceń pokontrolnych. Drożność przewodów wentylacyjnych oraz stan techniczny instalacji zostały ocenione jako prawidłowe. Po zdarzeniu niezwłocznie przeprowadzono dodatkowy przegląd techniczny pomieszczeń wentylatorni Szpitala Pediatrycznego oraz sąsiadujących instalacji elektrycznych. Dokonano wymiany opraw oświetleniowych i usunięcia uszkodzonych elementów instalacji przez właściwe służby techniczne Instytutu. Jednocześnie polecono przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji stanu technicznego opraw oświetleniowych w pomieszczeniach technicznych o podobnym charakterze w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym oraz pozostałych obiektach Instytutu. Żaden z pacjentów nie doznał obrażeń ani pogorszenia stanu zdrowia w związku ze zdarzeniem.*

Ad. 2 W odpowiedzi na pytanie dotyczące liczby zdarzeń wymuszających ewakuację pacjentów w obiektach instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia uprzejmie wskazuję, iż w okresie ostatnich pięciu lat (tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do

15 maja 2026 r.), w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (w liczbie ogółem 14 podmiotów, wskazanych w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych; M.P. poz. 41) miały miejsce 4 zdarzenia wymuszające ewakuację pacjentów, tj.:

- w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” – poza opisanym wyżej zdarzeniem z dnia 4 maja 2026 r. – jedno zdarzenie w 2021 roku;
- w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – jedno zdarzenie w 2024 roku;
- w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym – jedno zdarzenie w 2025 roku.

W odniesieniu do pozostałych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w okresie ostatnich pięciu lat nie odnotowano zdarzeń wymuszających ewakuację pacjentów.

Ad. 3 Aktualny stan techniczny budynków poszczególnych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, według informacji przekazanych przez te instytuty, przedstawia się następująco:

- Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” – część pomieszczeń, instalacji oraz infrastruktury funkcjonuje nieprzerwanie od momentu uruchomienia Instytutu, w związku z czym wymaga modernizacji lub dostosowania do wynikających z przepisów prawa wymagań lub obowiązujących standardów; stan techniczny pomieszczeń pozostaje zróżnicowany i jest bezpośrednio uzależniony od zakresu przeprowadzonych dotychczas modernizacji oraz dostępności środków finansowych przeznaczanych na inwestycje infrastrukturalne; podobnie zróżnicowany jest stan techniczny instalacji, poddawane są one okresowym kontrolom technicznym oraz bieżącym pracom konserwacyjnym, część infrastruktury wymaga sukcesywnej modernizacji, niemniej, pomimo potrzeb modernizacyjnych (dot. instalacji elektrycznych) infrastruktura jest eksploatowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych;
- Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – stan techniczny budynków jest dobry, wszystkie wymagane przeglądy techniczne, w tym dotyczące instalacji elektrycznych, wentylacyjnych oraz systemów przeciwpożarowych, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakończyły się wynikiem pozytywnym, nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektów;
- Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – aktualny stan techniczny budynków wymaga częściowego remontu i wymiany instalacji;
- Instytut Hematologii i Transfuzjologii – instalacje są na bieżąco monitorowane i konserwowane przez pracowników służby technicznej instytutu bądź w ramach umów serwisowych;
- Instytut Matki i Dziecka – na podstawie corocznych przeglądów obiektów budowlanych aktualny stan techniczny budynków instytutu oceniany jest jako dobry i zapewniający bezpieczne użytkowanie obiektów, przeprowadzane okresowe kontrole, wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, nie wykazały nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą eksploatację budynków;
- Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera – budynki Instytutu przechodzą wymagane prawem przeglądy, ich wyniki wskazują na ogólny dostateczny stan techniczny budynków, serwis urządzeń wentylacyjnych i przeciwpożarowych jest prowadzony na bieżąco przez wyspecjalizowane firmy, poziom wyposażenia budynków Instytutu w urządzenia wentylacyjne i systemy przeciwpożarowe jest różnorodny – występują obszary wymagające dostosowania do aktualnych przepisów;

- Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki – stan techniczny budynków Instytutu jest zróżnicowany – od poziomu dostatecznego po bardzo dobry;
- Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” – obiekty Instytutu wraz z infrastrukturą techniczną w tym instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi i przeciwpożarowymi znajdują się w zadowalającym stanie technicznym;
- Instytut Psychiatrii i Neurologii – stan techniczny budynków oraz infrastruktury technicznej, w tym instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i przeciwpożarowych, jest poprawny, jednak z uwagi na wieloletnią eksploatację część infrastruktury wymaga modernizacji;
- Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher – stan budynków Instytutu oraz instalacji jest zróżnicowany – od bardzo złego do bardzo dobrego, część budynków i instalacji przeznaczona jest do modernizacji;
- Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy – stan techniczny budynków Instytutu jest na bieżąco monitorowany i podlega systematycznym działaniom modernizacyjnym oraz remontowym, znaczna część infrastruktury technicznej Instytutu podlega konieczności etapowej modernizacji, w związku z czym Instytut skutecznie realizuje obecnie szeroko zakrojony Wieloletni Plan Inwestycyjny, obejmujący kompleksową modernizację infrastruktury budowlanej i technicznej Instytutu, w tym infrastruktury krytycznej dla ciągłości funkcjonowania szpitala;
- Narodowy Instytut Leków – Instytut jest najemcą nieruchomości przeznaczonej na jego siedzibę;
- Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy – aktualny stan techniczny budynków Instytutu w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i przeciwpożarowych podlega wymaganym przepisami prawa budowlanego przeglądom i został dopuszczony do ich użytkowania;
- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy – budynki Instytutu są na bieżąco poddawane okresowym przeglądom technicznym, dotychczas przeprowadzane kontrole potwierdzały możliwość dalszego użytkowania obiektów, są to obiekty zabytkowe, które ze względu na swój charakter, wiek oraz stopień eksploatacji wymagają stałego prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych oraz bieżących napraw – dotyczy to również instalacji technicznych znajdujących się w budynkach, które są sukcesywnie remontowane i modernizowane.

Ad. 4 W odpowiedzi na pytanie dotyczące zaległych potrzeb remontowych i inwestycyjnych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia uprzejmie wskazuję, co następuje.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Narodowy Instytut Leków nie zgłaszają zaległych potrzeb remontowych i inwestycyjnych.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wskazuje zaległe potrzeby remontowe i inwestycyjne, w tym termomodernizację, modernizację instalacji i wykończenia wewnątrz budynków Instytutu, o szacowanym łącznym koszcie ok. 723 555 108,80 zł.

Pozostałe instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia zgłaszają zaległe potrzeby remontowe i inwestycyjne obejmujące swym zakresem w szczególności termomodernizację, wymianę bądź modernizację instalacji technicznych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, węzła cieplnego, przeciwpożarowych, remont dachu, remont lub dostosowanie pomieszczeń, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizację

ciągów komunikacyjnych, wymianę bądź budowę wind, o łącznej szacowanej wartości od ok. 5 678 900,00 zł do ok. 204 000 000,00 zł. Przy tym, jak np. wskazał Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, identyfikowane zaległości liczą kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, wynikają z wieloletniej eksploatacji infrastruktury budowlanej i technicznej (jak wskazał Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”).

Ad. 5 Odpowiadając na pytanie dotyczące środków, jakie Ministerstwo Zdrowia planuje przeznaczyć w latach 2026-2027 na modernizację infrastruktury technicznej instytutów badawczych uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

1) Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”:

- źródło finansowania – FEnIKS¹

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 806 778,00 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 18 137 389,00 zł.

- źródło finansowania – FM SIS²

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 144 191 210,56 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 27 086 133,28 zł.

2) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”:

- źródło finansowania – FM SIS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 40 399 092,80 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 134 685 646,89 zł.

- źródło finansowania – FEnIKS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 11 680 221,96 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 7 319 778,04 zł.

3) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc:

- źródło finansowania – FEnIKS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 8 392 181,89 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 0,00 zł.

4) Instytut Hematologii i Transfuzjologii:

- źródło finansowania – Budżet Państwa cz. 46 – Zdrowie

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 8 826 353,87 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 4 668 991,17 zł.

5) Instytut Matki i Dziecka:

- źródło finansowania – FM SIS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 109 870 231,52 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 154 902 301,00 zł.

- źródło finansowania – FEnIKS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 12 879 113,91 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 3 626 547,73 zł.

6) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki:

- źródło finansowania – FEnIKS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 14 329 262,90 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 2 701 785,40 zł.

7) Instytut Psychiatrii i Neurologii:

- źródło finansowania – FM SIS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 45 000 000,00 zł,

¹ Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

² Fundusz Medyczny Subfundusz infrastruktury strategicznej

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 50 000 000,00 zł.

- źródło finansowania – Budżet Państwa cz. 46 – Zdrowie

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 118 560,00 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 0,00 zł.

- 8) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher:

- źródło finansowania – FEnIKS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 10 806 078,52 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 8 023 001,98 zł.

- źródło finansowania – Budżet Państwa cz. 46 – Zdrowie

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 32 217 565,74 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 0,00 zł.

- 9) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy:

- źródło finansowania – Budżet Państwa cz. 46 – Zdrowie

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 90 358 205,00 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 0,00 zł.

- 10) Narodowy Instytut Leków:

- źródło finansowania – Budżet Państwa cz. 46 – Zdrowie

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 7 470 000,00 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 0,00 zł.

- 11) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy:

- źródło finansowania – FM SIS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 59 983 372,00 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 94 006 216,00 zł.

- źródło finansowania – FEnIKS

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 17 129 708,22 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 2 524 312,61 zł.

- źródło finansowania – Budżet Państwa cz. 46 – Zdrowie

Kwota planowana do wydatkowania w 2026 r. – 56 543 054,00 zł,

Kwota planowana do wydatkowania w 2027 r. – 227 747 000,00 zł.

Jednocześnie uprzejmie wskazuję, że na obecnym etapie planowania budżetu na rok 2027 Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje informacjami w zakresie konkretnej kwoty środków z budżetu państwa część 46 – Zdrowie, jaka zostanie przeznaczona na infrastrukturę techniczną instytutów badawczych w 2027 roku. Niemniej, w powyższym zestawieniu uwzględnione zostały kwoty zaplanowane na realizację zadań, które są w toku i będą kontynuowane w 2027 roku, tj.:

1. 227 747 000 zł na program wieloletni pn. „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, który realizowany jest przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy;
2. 4 668 991,17 zł na inwestycję pn. „Budowa budynku nr 4 z Apteką, pomieszczeniami magazynowymi i biurowymi” realizowaną przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Ponadto wskazać można na mający miejsce w Ministerstwie Zdrowia proces oceny wniosków o dofinansowanie, złożonych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach naboru nr FENX.06.01-IP.03-

001/26, dotyczących inwestycji w infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zmierzających do odwracania piramidy świadczeń i rozwój opieki jednego dnia w ponadregionalnych podmiotach leczniczych. Nabór zakończony 15 maja 2026 r. skierowany był do ponadregionalnych podmiotów leczniczych, w tym instytutów badawczych.

Ad. 6 Odnosząc się do kwestii ewentualnego przeprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia audytu stanu technicznego obiektów instytutów badawczych pod kątem bezpieczeństwa pacjentów w pierwszej kolejności uprzejmie wskazuję, iż Minister Zdrowia nie jest organem właściwym merytorycznie do przeprowadzenia audytu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym budynków wraz z instalacjami, pozostających w dyspozycji nadzorowanych instytutów badawczych.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Tomasz Maciejewski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/