



Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Mikołaj Dorożała

DOP-WŚ.0500.53.2026.WŁ
4460373.18413444.14867116
Warszawa, 28-07-2026

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Postów Jacka Tomczaka oraz Bartosza Zawiei (znak: K10INT18295)

Temat: w sprawie kwalifikowania agregatów awaryjnego zasilania centrów danych jako instalacji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr K10INT18295 Postów Jacka Tomczaka oraz Bartosza Zawiei przekazuje odpowiedź w zakresie kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska.

Problematyka kwalifikacji centrów danych jak i agregatów awaryjnego zasilania dla tego typu inwestycji nigdy nie była przedmiotem zapytań wpływających do resortu środowiska, jak również nie pojawiły się sygnały wskazujące na konieczność rewizji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko¹ (dalej r.o.o.ś.) w tym zakresie. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 3² oraz § 3 ust. 1 pkt 4³ r.o.o.ś. odnoszące się do instalacji do spalania paliw nie zawierają kryteriów pozwalających na rozróżnienie instalacji pracujących w systemie ciągłym i instalacji pracujących w sytuacjach awaryjnych. Stąd w sytuacji, gdy instalacja do spalania paliw osiągnie próg określony, w którymś z wyżej wymienionych przepisów r.o.o.ś. powinna zostać zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

¹ Dz. U. poz. 1839, ze zm.

² 3) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860) z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji;

³ 4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW.

Odnosząc się do kwestii zmiany przepisów r.o.o.ś. w zakresie opisanym w interpelacji do tej pory nie planowano wprowadzenia przepisów regulujących sposób kwalifikacji instalacji awaryjnego zasilania. Niemniej jednak w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad zmianą przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko⁴ (nr projektu UD224) oraz spływającymi propozycjami zmian w przepisach r.o.o.ś, prowadzona jest analiza dotycząca ewentualnych zmian w przepisach. Po zakończeniu analiz zostanie opracowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do którego uwagi i propozycje będzie mógł wnieść każdy zainteresowany w ramach konsultacji publicznych.

Z wyrazami szacunku

Mikołaj Dorożala
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

1. Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.

⁴ Dz. U. z 2026 r. poz. 670