



Minister Energii

BM-WPR.0510.236.2026.KK

Warszawa, 15.08.2026

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Kancelaria Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do zapytania posła Artura Szałabawki oraz grupy posłów o numerze 3635 w sprawie *znaczenia bloków energetycznych nr 6 i 7 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra dla bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego*, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania.

W okresie od dnia 1 czerwca 2026 r. do dnia przygotowania przedmiotowego pisma blok nr 6 w Elektrowni Dolna Odra był uruchamiany 17 razy (w ciągu 17 dni), a blok nr 7 - 15 razy (w ciągu 14 dni). Jednostki te były uruchamiane w celu pokrycia zapotrzebowania na moc, zgodnie z mechanizmami bilansowania zawartymi w Warunkach Dotyczących Bilansowania, w oparciu o oferty i programy pracy składane przez te jednostki w zintegrowanym procesie grafikowania, określające ich konkurencyjność cenową. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: PSE) jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: KSE), ma obowiązek zapewnienia wystarczających rezerw mocy, zwłaszcza w okresach wysokiego zapotrzebowania, niskiej generacji z odnawialnych źródeł energii lub ograniczonej dostępności innych jednostek konwencjonalnych. Występowanie takich warunków zwiększa prawdopodobieństwo uruchamiania jednostek wytwórczych.

Najbardziej aktualną analizę wystarczalności zasobów wytwórczych, która uwzględnia wyłączenia bloków 6 i 7 w Elektrowni Dolna Odra w roku 2026, można znaleźć w rozdziale 10 opracowanego przez PSE projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2027-2036, dostępnego na stronie internetowej PSE¹.

W powyższej analizie wykazano, że w przypadku skutecznego wykonywania obowiązków mocowych przez dostawców zakontraktowanych mocy, nie należy się spodziewać istotnych problemów z wystarczalnością zasobów wytwórczych w perspektywie do roku 2033, z zastrzeżeniem, m.in. dotrzymania założonych harmonogramów budowy nowych jednostek wytwórczych i magazynów energii oraz w przypadku niewystąpienia zwiększonego popytu na energię elektryczną.

Bloki nr 6 i 7 w Elektrowni Dolna Odra nigdy nie posiadały zdolności do rozruchu autonomicznego („black-start”), a ich rola w Planach Odbudowy KSE polegała na zapewnieniu zdolności do uruchomienia generacji, zgodnie z normalnymi, przewidzianymi dla technologii czasami rozruchu, po przyjęciu napięcia i mocy na rozdzielnie potrzeb własnych bloków i rozdzielnie potrzeb ogólnych elektrowni ze źródeł rozruchowych.

¹ <https://www.pse.pl/dokumenty?folderId=7102190804>

Rolę pełnioną do tej pory przez bloki 6 i 7 Elektrowni Dolna Odra w zakresie Planu Odbudowy KSE zastąpiły nowo uruchomione dwa bloki gazowo-parowe klasy 700 MW, przyłączone do tej samej stacji elektroenergetycznej. Dodatkowo nadmienić należy, że kierunki dostarczenia napięcia i mocy rozruchowej dla nowo uruchomionych bloków, zakładają wykorzystanie tych samych źródeł rozruchowych co do bloków 6 i 7 Elektrowni Dolna Odra.

Obniżanie poziomów zapasów węgla kamiennego wynika wprost z zapisów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2026 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. Utrzymywanie zapasów paliw zgodnie z przyjętym harmonogramem wycofywania jednostek wytwórczych z eksploatacji nie powinno wpłynąć negatywnie na ich gotowość do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem pracy sieci.

PSE, pełniąc funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (dalej: OSP) elektroenergetycznego w Polsce, wykonuje analizy pokrycia krajowego zapotrzebowania na energię i moc elektryczną. W nadchodzących latach kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym wymaganego poziomu rezerwy mocy dostępnej dla OSP w szczytach zapotrzebowania na moc. Istotnym czynnikiem w tym kontekście jest tempo trwałych odstawień z eksploatacji jednostek ciepłych biorących udział w mechanizmie centralnego bilansowania i przyłączeń nowych jednostek będących źródłem mocy dyspozycyjnej w KSE. Konieczne jest podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia dostępności mocy dyspozycyjnych oraz stworzenie warunków zgodnych z unijnymi regulacjami, służących zapewnieniu wystarczalności mocy wytwórczych i zachęcających do podejmowania niezbędnych inwestycji w zakresie generacji energii elektrycznej, tak aby uniknąć strukturalnego uzależnienia się od importu energii elektrycznej z sąsiednich systemów.

Mając na uwadze powyższe, w celu utrzymania bezpieczeństwa dostaw, wskazane jest, aby ewentualne odstawienia obecnie eksploatowanych źródeł następowały dopiero po oddaniu do eksploatacji ekwiwalentnej mocy dyspozycyjnej w stabilnych źródłach wytwórczych. W przypadku jednostek przyłączonych do KSE poprzez stację Krajnik, postulat ten można uznać za spełniony ze względu na oddanie do eksploatacji w tej lokalizacji nowych jednostek o łącznej mocy około 1,3 GW netto.

Ponadto, decyzje dotyczące dalszej eksploatacji oraz ewentualnego wyłączenia źródeł wytwórczych, pozostają w kompetencjach ich właścicieli.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra

Konrad Wojnarowski
Podsekretarz stanu
15.08.2026

Do wiadomości:

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów