



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-4.054.15.2026.BM
Warszawa, 13 października 2026

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 17587 z dnia 15 czerwca br. Pośla na Sejm RP Pana Marka Gróbarczyka wraz z grupą Posłów, w sprawie *postępowania uzgodnieniowego prowadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie w przedmiocie budowy bazy paliwowej przy ul. Szklanej 3 w Szczecinie*, przedstawiam poniższe informacje.

W związku z pytaniem o stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażone w postanowieniu z dnia 28 października 2025 r. znak: S.RZŚ.4900.39.2025.KK informuję, że stanowi ono załącznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi na interpelację. Jednocześnie należy podkreślić, że **ww. postanowienie nie przesądza o legalności przedmiotowej inwestycji**, lecz stanowi jedynie jeden z elementów procedury postępowania administracyjnego prowadzonego w ramach procesu inwestycyjnego. Kwestia zgodności realizacji ww. inwestycji z obowiązującymi przepisami podlega ocenie przez właściwe organy w ramach odrębnych postępowań administracyjnych.

W związku z pytaniem dot. kluczowych pism w sprawie przesłanych do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuję, że zgodnie z przesłanym stanowiskiem, wpłynęły następujące dokumenty:

1. pismo Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2025 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.51.2025.KM.9 (data wpływu: 30 września 2025 r.) – prośba o uzgodnienie warunków realizacji analizowanego przedsięwzięcia wraz z załącznikami, tj.: kopią wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie elektronicznej wraz z załącznikami, kopią pisma w sprawie zgodności inwestycji z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopią map ewidencyjnych, mapą z zaznaczonym obszarem przedsięwzięcia;

2. pismo Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2025 r., znak: WOŚr. 6220.1.51.2025.KM.23 (data wpływu: 22 października 2025 r.) – odpowiedź na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie;
3. pismo Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2025 r., znak: WOŚr. 6220.1.51.2025.KM.28 (data wpływu: 23 października 2025 r.) – odpowiedź na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie;
4. decyzja Prezydenta Miasta Szczecin o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 grudnia 2025 r., znak: WOŚ-r.6220.1.51.2025.KM (data wpływu: 8 grudnia 2025 r.).

Ponadto informuję, że zgodnie z przekazanymi informacjami, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 7 października 2025 r. wezwał wnioskodawcę do wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Wezwanie dotyczyło: odniesienia się do § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1707), wyjaśnienia rozbieżności dotyczących sposobu zagospodarowania wód opadowych podczas etapu eksploatacji inwestycji, wskazania źródła wody wykorzystywanej do celów budowlanych, wskazania sposobu zagospodarowania wód opadowych podczas etapu budowy, przedstawienia informacji dotyczących planowanego do posadowienia na terenie inwestycji zbiornika słopowego, przedstawienia informacji odnośnie do prób szczelności zbiorników magazynowych oraz ich okresowego czyszczenia, wskazania sposobu i miejsca tankowania oraz prowadzenia napraw maszyn i pojazdów, a także miejsca magazynowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekazało, że odpowiedź na powyższe wezwanie została przekazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w piśmie z dnia 22 października 2025 r., znak: WOŚ-r.6220.1.51.2025.KM.23 – uzupełnienie inwestora z dnia 17 października 2025 r. Natomiast uzupełnienie inwestora z dnia 20 października 2025 r. dotyczyło wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i zostało przekazane pismem Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2025 r., znak: WOŚ-r.6220.1.51.2025.KM.28.

Wymaga również wskazania, że kwestie dotyczące parametrów technicznych oraz zastosowanych zabezpieczeń zbiorników przed ewentualnym rozszczelnieniem lub przepełnieniem, jak również procedur okresowego czyszczenia oraz prób szczelności wielkogabarytowych zbiorników magazynowych, dotyczą przede wszystkim technicznych

aspektów realizacji przedsięwzięcia, podlegających analizie w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Zapobiegania awariom oraz minimalizacji potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko są elementami raportu oceny oddziaływania na środowisko i podlegają ocenie w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a ich uwzględnienie powinno znaleźć odzwierciedlenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Przemysław Koperski

Podsekretarz Stanu

Załączniki:

1. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 października 2025 r. znak: S.RZŚ.4900.39.2025.KK.